## Puerta Cortafuegos El2 - 30 - C5



Puerta Cortafuegos El2 - 30 - C5 en Bilbao y Bizkaia

Calificación: Sin calificación

Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Puerta Cortafuegos El2 - 30 - C5 en Bilbao y Bizkaia

Puerta metálica cortafuegos El2 -30 - C5, de 1 hoja, homologada, formada con chapa galvanizada por ambas caras de espesor 1,5 mm., y cámara intermedia, con aislante térmico e ignífugo en su interior, junta intumescente en el cerco, cerco de chapa de acero galvanizado de espesor 1,5 mm., con patillas para fijación en obra, i/ pernios de acero con posibilidad de regulación. Además manilla y/o cerradura o barra antipanico

Según Normativa vigente de Protección contra incendios.

El2 (t): La nomenclatura E hace referencia a la integridad de los componentes de la puerta. La nomenclatura l2 hace referencia a la naturaleza y clasificación del material aislante utilizado. (t) se expresa habitualmente en números, y hace referencia al tiempo en minutos para el cual es válido el certificado. La norma que regula esta nomenclatura es la UNE-EN 1634-1.C5: La C significa que la puerta lleva incluido un sistema de cierre automático externo, y el número indica la durabilidad del elemento de cierre (en concreto el 5 hace referencia a un elemento ensayado en 200.000 ciclos, según se recoge en la UNE-EN 14600:2005). La norma que regula esta nomenclatura es la UNE-EN 1191. Cualquier puerta vendida como cortafuegos, según la nueva normativa, debe estar clasificada según la UNE-EN 13501-2, y debe tener un único certificado en el que aparezcan juntos la clasificación a fuego y la de durabilidad del tipo El2 (t) C5.

- Puerta cortafuegos con marcado CE. No existe un marcado CE para la puerta cortafuegos, y por tanto no puede exigirse. Sólo cumplen con el marcado CE los componentes de la puerta.

1 / 1